

## Gaskwaliteitsvereisten op het Aansluitingspunt

### Qualités requises du gaz au Point de raccordement

XXXXX - YYYYY

	Eenheid/Unité	Min.	Max.
Calorische Bovenwaarde / Pouvoir Calorifique Supérieur	kWh/m <sup>3</sup> (n) (25°C -0°C)	10,7	12,77
Wobbe-index / Indice de Wobbe	kWh/m <sup>3</sup> (n) (25°C -0°C))	13,82	15,47
Druk / Pression	barg	15	18
Temperatuur / Température	°C	2	38
Zuurstof / Oxygène (O <sub>2</sub> )	<u>ppm (mol)</u>	L	<u>&lt;5.000</u>
Koolstofdioxide / Dioxide de carbone (CO <sub>2</sub> )	<u>% (mol)</u>	L	<u>&lt;2,5</u>
Waterstof / Hydrogène (H <sub>2</sub> )	% (mol)	/	<2
Ethyleen /Ethylène (C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> )	<u>% (mol)</u>	L	<u>&lt;0,5</u>

~~\* Geleverde aardgas bevat geen toegevoerde odoranten~~

~~\* Le gaz naturel livré ne contient pas d'odorants ajoutés~~

Bijkomend dient te worden voldaan aan de “Algemene voorschriften Synergrid – Decentrale gasinjectie”: de injectie van decentraal geproduceerd Compatibel Gas inclusief de kwaliteitscontrole gebeurt conform de voorschriften opgenomen in document Synergrid G8 / 01.

En outre, les « Prescriptions Générales Synergrid - Injection de gaz Décentralisée » doivent être respectées »:

l'injection de gaz compatible produit décentralisé, y compris le contrôle qualité, se fait conformément à la réglementation reprise dans le document Synergrid G8 / 01.