

Bijlage 7 van het Standaard Aansluitingscontract

SPECIFIEKE VEREISTEN OP HET AFNAMEPUNT/ QUALITÉS REQUISES DU GAZ AU POINT DE PRÉLÈVEMENT XXXXXX (XXXXX)

	<i>Eenheid / Unité</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>
Calorische Bovenwaarde / Pouvoir Calorifique Supérieur	kWh/m ³ (n)		
Wobbe-index / Indice de Wobbe	kWh/m ³ (n)		
Druk⁽²⁾ / Pression⁽²⁾	Barg		
Temperatuur/ Température	°C		
Waterstofsulfidegehalte (H₂S)(exclusief COS) (uitgedrukt in S) / Teneur en sulfure d'hydrogène (H₂S) (hors COS) (exprimée en S)	mg/m ³ (n)		
Totaal zwavelgehalte te allen tijde (uitgedrukt in S) ⁽¹⁾ / Teneur totale en soufre à tout moment (exprimée en S) ⁽¹⁾	mg/m ³ (n)		
Waterstof / Hydrogène	%		

(1) Herleverd aardgas bevat geen toegevoegde odoranten.

(1) Le Gaz Naturel redélivré ne contient pas d'odorants ajoutés.

(2) Druk / Pression = MOP

Informatieve aanbeveling met betrekking tot de minimale ontwerpparameters voor nieuwe installaties of bij aanpassingen aan bestaande installaties

Recommandation de paramètres de conception minimaux pour les nouvelles installations ou les modifications d'installations existantes

