

EXIGENCES REQUISES AU POINT DE PRELEVEMENT SUR
LE RESEAU L

	<i>Unité</i>	<i>Min.</i>	<i>Max</i>
<i>Pouvoir Calorifique Supérieur</i>	kWh/m ³ (n)	8.78	10.75
<i>Indice de Wobbe</i>	kWh/m ³ (n)	11.86	13.03
<i>Pression</i>	Barg	xx.00	xx.00
<i>Température</i>	°C	Minus 10	38
<i>Teneur en sulfure d'hydrogène (H₂S) (hors COS) (exprimée en S)</i>	mg/m ³ (n)	-	5
<i>Teneur totale en soufre à tout moment (exprimée en S) ⁽¹⁾</i>	mg/m ³ (n)	-	30

(1) Le gaz naturel redélivré ne contient pas d'odorant ajouté.